



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2

Název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele realizace opravy hřbitovní kaple

Zadavatel: Město Veltrusy
Sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČ: 00237272

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Filip Volák, starosta města

V Praze 28. června 2016

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Výběr zhotovitele realizace opravy hřbitovní kaple**“, zahájené a zveřejněné na webu zadavatele dne 16. 6. 2016.

Dotaz č. 1:

Žádám Vás o zodpovězení dotazů na akci "Oprava hřbitovní kaple Veltrusy"

1. V TZ je uvedeno, že budou provedeny
 - nátěry vstupních dveří
 - oprava zámečnických ozdob střechy
 - očištění kamenného vstupního portálutyto práce chybí ve výkazu výměr, budou v rámci rekonstrukce realizovány?
2. výkaz výměr pol. č. 18 - stěrka protiradonová a hydroizolační - v PD se stěrka nevyskytuje, kde se stěrka bude provádět?

Odpověď zadavatele:

K první části dotazu zadavatel sděluje, že aktualizoval soupis prací a výkaz výměr a provedl následující úpravy:

- *nátěry vstupních dveří* - doplněno do rozpočtu - oddíl 766, řádky excelu č. 60 - 62, řádek soupisu prací 34,
- *oprava zámečnických ozdob střechy* - je zahrnuto v položce rozpočtu na řádku excelu č. 19, soupis prací řádek č. 8 - doplnění hlav. kamen. věžiček včetně křížku,
- *očištění kamenného vstupního portálu* - doplněno do rozpočtu - řádek excelu č. 20, řádek rozpočtu č. 9,
- *očištění a ošetření kamen. věžiček* - doplněno do rozpočtu - řádek excelu č. 21, řádek rozpočtu č. 10.

Ke druhé části dotazu zadavatel uvádí, že hydroizolační stěrka bude aplikována na obnažené zdivo při provádění terénních úprav, které bude po dokončení úprav pod horním lícem chodníku.

Jako přílohu těchto dodatečných informací zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr.

Všechny ostatní zadávací podmínky, včetně lhůty pro podání nabídek, zůstávají v platnosti.



Společnost OTIDEA avz s.r.o. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě příkazní smlouvy a plné moci. Doporučujeme uchazečům veškerou korespondenci uskutečňovat prostřednictvím společnosti OTIDEA avz s.r.o.

Příloha: Soupis prací a výkaz výměr

S pozdravem,